

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г.Прокопьевска, г.Киселевска и Прокопьевского района

653000, Кемеровская область-Кузбасс, г.Прокопьевск, пр.Шахтеров, д. 28, тел/факс 8(3846)61-15-50,

E-Mail: ogpn9@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г.Прокопьевска

653000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, пр.Шахтеров,28, тел/факс 8(3846) 61-15- 99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Прокопьевск, ул. Жолтовского, д. 42

(место составления предписания)

“ 15 ” июня 20 21 г.

(дата составления предписания)

Предписание

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№73/1/46

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению

«Прокопьевский техникум физической культуры»

Законному представителю юридического лица – директору

Алексееву Александру Ивановичу

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 73 от 25 мая 2021 главного государственного инспектора г.Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному Малютин А.В. проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Прокопьевский техникум физической культуры» (сокращенное название – ГБПОУ «ПТФК») государственным инспектором Прокопьевского и Киселевского городских округов и Прокопьевского муниципального округа по пожарному надзору Головиной Кристиной Витальевной по адресам: 653039, Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Жолтовского, д. 42

При проведении проверки присутствовали зам. директора по общим вопросам Ярмолук В.А.; зам. директора по безопасности Хвостунов И.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствуют светильники освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания	ч.2 ст. 4, ст. 82 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09. 2020 № 1479)	07.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Прокопьевского
и Киселевского городских округов
и Прокопьевского муниципального округа
по пожарному надзору

«15» июня 2021 (Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)



Головина К.В.

(подпись)

С предписанием ознакомлен(а), копию 2 предписания получил(а):

Александр А.И. Дурилов

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

«15» 06 2021 г.

[Handwritten signature]
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)